

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24

Телефон, факс: 8 (49339) 4-19-77 E-mail.ru: [lguz.pri@mail.ru](mailto:lguz.pri@mail.ru)

ИНН/КПП 3702068421/371903001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ивановской области

в городе Фурманове, Фурмановском и  
Приволжском районах»

Руководитель, ИЛЦ

Т.С. Минашкина

М.П.



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1618 от 16 июня 2022 г.

Наименование пробы (образца): 1. Вода из артезианской скважины.

Наименование заказчика: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района. Ивановская область,  
г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25.

ИНН заказчика: 3705062837

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались  
пробы: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района. 155520 Ивановская область,  
Фурмановский район, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25.

Наименование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального  
района. Фурмановский район, с. Погост. Артезианская скважина № 1 / -

Код пробы (образца):

1.	1618.2.1.1 п/к 22.06
----	----------------------

Дата и время доставки: 09 июня 2022 г. 11.00

Цель и основание отбора: По заявке.

Заявка вх. № 37-20/590 - 2022 от 18.05.2022 г

Договор № 288 от 19.05.2022 г.

НД, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21  
«Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений,  
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым  
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению  
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 - 21  
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  
факторов среды обитания»

Сведения о пробе (образце)\*:

Дата и время отбора: 09 июня 2022 г. 09.00

Количество доставленной пробы (образца): 0,5 л.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Тара, упаковка: стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда

Изготовитель (юридический и фактический адреса): -

Дата изготовления: - годен до: -

Условия транспортировки: термоконтейнер  $t = 5 \pm 1^\circ\text{C}$ , автотранспорт

Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов) произведены: представителем предприятия -  
мастером Кокушкиным С. В.

Дополнительные сведения: -

Специалист, ответственный за оформление протокола:  Блюдова Е. А.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.

2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

\* ИЛЦ не несет ответственность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце)


# МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код пробы: 1618.2.1.1.п/к 22.06					
Регистрационный номер **	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1492	E. coli	Не обнаружены	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 (приложение 4)
	Энтерококки	Не обнаружены	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 (приложение 6. п.6.3)
Дата начала исследований: 09.06.2022 г			Дата окончания исследований: 12.06.2022 г		


Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование оборудования, используемого при проведении исследований	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	№011903397
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	№3192
3	Микроскоп Биомед-2	№208121018484

## Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Игнатова О.С.	

## Оформление протокола проверил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий микробиологической лабораторией-врач-бактериолог	Воробьева Е.А.	

\*\* при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / указываются начальные цифры кода.